

Eignungsnachweis

Nr. 101 27074 R1

Dieser Eignungsnachweis ist eine Revision des Eignungsnachweises 101 27074 vom 18. Februar 2004.



Auftraggeber **profine GmbH**
TROCAL Profilsysteme
Mülheimer Straße 26
53840 Troisdorf

Produkt/Bauteil **Fenster und Fenstertüren mit den Öffnungsarten:**
Dreh, Drehkipp, Fest und zweiflügelig mit aufgehendem Mittelstück

Bezeichnung des Systems **Trocal InnoNova_70.A5**

Rahmenmaterial **PVC-U/weiß**


Systembeschreibung **Juli 2003**

gültig bis **18. Februar 2009¹⁾**

Grundlagen

Güte- und Prüfbestimmungen für Kunststofffenster RAL-GZ 716/1, Abschnitt III. Ausgabe Januar 2000

Darstellung



Fenstergröße	1580 x 2400	2768 x 1430	1690 x 2180	1080 x 2430
Widerstandsfähigkeit bei Windlast EN 12210	C5 / B5	C4 / B4	C2 / B4	C4 / B4
Schlagregendichtheit EN 12208	E 750	E 750	E 750	E 1050
Luftdurchlässigkeit EN 12207	4	4	4	4
Bedienkräfte EN 13115	1	1	1	1
Mechanische Beanspruchung EN 13115	4	4	4	4
Dauerfunktion EN 12400	2	2	2	2

Verwendungshinweise

Der Eignungsnachweis ist Voraussetzung für die Zulassung des Fenstersystems Trocal InnoNova_70.A5 zur Gütesicherung nach den Güte- und Prüfbestimmungen RAL-GZ 716/1, Abschnitt III

Gültigkeit

Die Prüfergebnisse können auf gleiche oder kleinere Abmessungen bei gleicher Konstruktion, Anschlagart und ähnlichem Format unter Einhaltung des Flügelgewichts übertragen werden.

Witterungs- und Alterungserscheinungen wurden nicht berücksichtigt.

¹⁾Der Eignungsnachweis gilt nach RAL-GZ 716/1, Abschnitt III maximal 5 Jahre, wenn zwischenzeitlich keine Systemänderungen vorgenommen wurden.

Veröffentlichungshinweise

Es gilt das ift-Merkblatt „Hinweise zur Benutzung von ift-Prüfberichten“.

Inhalt

Der Nachweis umfasst insgesamt 19 Seiten

Anlage 1: Typenliste: geltende Nachweise

Anlage 2: Übertragungsmatrix

Anlage 3: Auszug aus der Systembeschreibung

Anlage 4: Wichtige Systemmerkmale

ift Rosenheim
27. März 2006

Jörg Peter Lass, Dipl.-Ing. (FH)
Prüfstellenleiter
ift Zentrum Fenster & Fassaden

Markus Egli, Dipl.-Ing. (FH)
Prüfingenieur
ift Zentrum Fenster & Fassaden



ift Rosenheim GmbH
Geschäftsführer:
Dipl.-Ing. (FH) Ulrich Sieberath
Dr. Inchen Reinl

Theodor-Giell-Str. 7 - 9
D-83026 Rosenheim
Tel.: +49 (0)8031/261-0
Fax: +49 (0)8031/261-290
www.ift-rosenheim.de

Sitz: 83026 Rosenheim
AG Traunstein, HRB 14763
Sparkasse Rosenheim
Kto. 3822
RI 7 711 500 nn

Notified Body Nr.: 0757
Anerkannte PUZ-Stelle: BAY 18
DAF-FL-0808.01
DAF-ZE-2388.00
TGA-ZM-16-93-00