

## Dichiarazione di conformità

In conformità alla Direttiva 89/106/CEE – sull’ammortamento delle leggi, delle regole tecniche e delle disposizioni amministrative degli Stati Membri, riguardante i prodotti da costruzione, alla Legge N. 608/2001 sulla „Valutazione della conformità dei prodotti” e alla Decisione del Governo n. 622/2004 con le modifiche e le integrazioni successive riguardante „La determinazione delle condizioni di commercializzazione dei prodotti da costruzione”, dichiara sotto la propria responsabilità che è stata effettuata la certificazione della conformità del prodotto: **finestre e porte**, e che esso può essere messo in opera in conformità alle istruzioni per uso contenute nella documentazione del prodotto.

### La conformità è dimostrata avendo come riferimento :

SR EN 14351-1 : 2006 “Finestre e porte. Standard di prodotto, caratteristiche di performance.  
Parte 1: Finestre e porte esterne pedonali, senza caratteristiche di resistenza al fuoco e/o ermeticità al fumo”

Caratteristiche del prodotto	Standard di prove	Disposizioni dello standard	Valori dichiarati
<b>Permeabilità all’aria:</b> • classe tecnica d’inquadramento	EN 1026 : 2001	clasa 1÷4	clasa 4
<b>Ermeticità all’acqua nella situazione del prodotto:</b> • protetto - classe tecnica d’inquadramento • non protetto - classe tecnica d’inquadramento	EN 1027 : 2001 EN 1027 : 2001	clasele 1÷7 B clasele 1÷9 A	clasa 7B clasa 9A
<b>Sforzi di manovra:</b> • a <sup>0</sup> - lanta oscillobattente • b <sup>0</sup> - anta battente	EN 12046-1 : 2007 EN 12046-1 : 2007	clasele 1÷2 clasele 1÷2	clasa 2 clasa 2

### Denominazione e indirizzo del laboratorio che ha effettuato le prove

Laboratorio A.T.Rom 2000 srl - str. G-ral Praporgescu n 49 A, fraz Rosu, località Chiajna, provincia di Ilfov, sotto l’autorità (licenza) della Regia Autonoma senza scopo di lucro per Innovazioni e Controllo della Qualità in Edilizia EMI - Ungheria

Il Direttore Generale,  
Ing. Bogdan STAUDER

